



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443017, г. Самара, проезд Георгия Миллера, д. 1
ИНН КПП 6316098875 (3-02-05)
Телефон/факс: (8462) 69-37-97, e-mail: info@fioz.samara.ru

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95
Телефон/Факс: 84626-3913-02-56
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316920155, ИНН КПП 6316098875 633002001

АТЭС ТМ аккредитации Испытательной лаборатории Центра
№ РОСС RU 0001 51208 (с 28 августа 2018 года)

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95

«Подтверждаю»
Руководитель ИЛЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г. Чапаевске»
Мамлеева Ф.Г.
22 сентября 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6362 от 22.09.2020г.

Код образца (пробы): 55628.2.27.08.20.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая, источники питьевого централизованного водоснабжения, подземные скважина -2296

2. Заказчик:

МУП "Водоканал"

2.1 Юридический адрес:

446253, Самарская обл. Безенчукский р-н, Безенчук пгт, Советская ул, дом № 56

3. Изготовитель*:

МУП "Водоканал"

3.1 Юридический адрес*:

446253, Самарская обл. Безенчукский р-н, Безенчук пгт, Советская ул, дом № 56

3.2. Фактический адрес*:

446253, Самарская обл. Безенчукский р-н, Безенчук пгт, Советская ул, дом № 56

3.3 Дата и время изготовления *

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

27.08.2020 13 час 0 мин

5. Дата получения образца (пробы):

27.08.2020

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №263 от 02.07.2020, проба: вода питьевая, источники питьевого централизованного водоснабжения, подземные скважина 2296 отбрана на объекте: МУП "Водоканал" с. Переволоки, доставлена в ИЛЦ в термоконтейнере при T+6C. Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 27.08.20.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Михальчук С.В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

8. Результаты лабораторных испытаний

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям
Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без
письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 6362 от 22.09.2020

стр. 1

Определяемые показатели	Результаты испытаний + характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Пушкина 81			
Регистрационный номер : 626 от 28.08.2020			
Даты проведения: 27.08.2020 - 28.08.2020			
ОМЧ 37 град С	менее 1.0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Тысячнова Л.Н.**
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА